Überwachungsbericht für E-Anlagen[1]

Stammdaten					
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	761	Stadt Augsburg, Umweltamt		
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	761	Stadt Augsburg, Umweltamt		
Betreiber	[Name]	Fa. Joos GmbH & Co KG			
Standort	[Bezeichnung]	Metallveredelung			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Raiffeisenstr. 16		86167	Augsburg
	EMAS [X]		**ISO 14001 ff (+)** [X]		
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Oberflächenbehandlung, Galvanik			
	[4.BImSchV][2], [IE-RL][2]	Nr. 3.10.1			Nr. 2.6

Überwachung							
Grund (ggf. Anm.)	**Regelüberwachung** [X]	X	**Turnus** [Monate]	12			
	Anlassüberwachung [X]		**Art des Anlasses:**				
Termin (ggf. Anm.)	**Datum** [tt.mm.jj]	**11.12.2023**	**angekündigt** [J/N]	J			
Prüfumfang	**umfassend** [X]	X					
§§ 52 und 52a BImSchG	**Schwerpunkte** [X]						
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]		X					
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	**Bescheid(e), Anzeige(n)** [X]	X	Anzeige nach § 67 BImSchG vom 27.02.02				
	Anforderungsliste [X]						
	Schwerpunktprogramm [X]						
Ergebnis	**Mängel** [J/N]	J	**Anordnung** [X]		**Stilllegung** [X]		

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	**Maßnahme**	**gesetzter Termin**	**Behebung / Überprüfung erfolgt ...**	
			durch (Organisation)	**am**
Bei dem sauren Luftwäscher sind die Anforderungen nach 42. BImSchV bei einem pH-Wert des Waschwassers von größer 10 nicht anzuwenden. Bei den dokumentierten pH-Werten wurde mehrfach der pH-Wert von 10 unterschritten.	Das Waschwasser ist auf einen pH-Wert von >10 einzustellen und der Wert im Betriebstagebuch zu dokumentieren.	01.04.2024	UA Immissionsschutz	12.12.2023
Für die Cr-Bäder ist eine max. Konzentration von 29,5 % an Chrom (VI) einzuhalten, um außerhalb	Es sind Analysen für den Chromgehalt in den Cr-Bädern vorzunehmen und danach	01.04.2024	UA Immissionsschutz	29.01.2024

des Geltungsbereichs der StörfallV zu bleiben. Um die Qualität der Produkte zu halten, wurde ohne Analysen das Chrombad mit Chrom VI aufkonzentriert. Ein Labor, das Analysen vornimmt, gibt es derzeit nicht. Es ist nicht sichergestellt, dass die Cr-Bäder einen Chromgehalt (Chrom VI) von < 29,5 % haben.	können die Bäder mit Chrom eingestellt werden. Die Analysenergebnisse sind dem Umweltamt zu übergeben.			

[1]Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

[2]Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL